

СОГЛАСОВАНО

Председатель Белевской районной  
Организации Тульской региональной  
организации Общероссийской  
общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
Михалев А.Н.



УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации МО  
Белевский район

О.О.Соловьев

« 14 » июля 2018 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

муниципальное общеобразовательное учреждение «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области

1.2. Адрес объекта

Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, дом 6

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 2038 кв.м

часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области

МОУ «Болотская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

301545 Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, дом 6

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

*(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое Образование)

2.2. Виды оказываемых услуг

начальное общее, основное общее, среднее общее образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость – 48 обучающихся, 21 работник; вместимость 320 обучающихся

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Белев – Богданово, Белев – Тула остановка Веженский

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  
нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет*  
нет

(описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** \_\_\_\_\_

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Ремонт текущий

	эвакуации)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области дата \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 14 » мая 20 18 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 14 » мая 20 18 г.
3. Решения Комиссии «МКУ "Бюджетная оценка"» от « 14 » мая 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСИ

О.О.Соловьев

« 17 » мая 2018 г.

## АНКЕТА

### (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

№ 1

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта  
муниципальное общеобразовательное учреждение «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области
- 1.2. Адрес объекта  
Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, дом 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажей, 2038 кв.м.  
часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: \_\_\_\_\_ г., капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
муниципальное общеобразовательное учреждение «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области  
МОУ «Болотская СОШ» Белевского района Тульской области
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
301545 Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, дом 6
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)  
отдел образования, молодежной политики и спорта администрации МО Белёвский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Белев пл.25 Октября, 3

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг  
начальное общее, основное общее, среднее общее образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость – 48 обучающихся
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

#### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  
нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет*

(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (\_\_\_\_\_)

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (временно недоступно).

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_**

С.И.Лапшова директор школы 89207689070 8 (48742) 3 -11-72

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации МО  
Белевский район  
О.О. Соловьев  
« 14 » ноя 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

**МО Белевский район**  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

« 14 » ноя 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта  
муниципальное общеобразовательное учреждение «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области
- 1.2. Адрес объекта  
Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, дом 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2038 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: \_\_\_\_\_ г., капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
муниципальное общеобразовательное учреждение «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области  
МОУ «Болотская СОШ» Белевского района Тульской области
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
301545 Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, дом 6

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: обучение, воспитание и развитие обучающихся путем реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусом по маршруту Белев – Богданово, Белев – Тула остановка Веженский  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (временно недоступно).

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ плана адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории МОУ «Болотская  
СОШ» Белевского района Тульской области  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -  
ДП-И (к, о, с, г, у)  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды  
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,  
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

5. Особые отметки \_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
- 3. Путей движения в здании на 2 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель

рабочей группы: Первый заместитель главы администрации Беловского района С. В. Етшизон



(Подпись)

Члены рабочей группы: Менеджер отдела образования, молодежной политики и спорта



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Беловской районной организации инвалидов «Молодежь Беловского района Тульской области общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Михаилев А.Н.




(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Директор МОУ «Болотская СОШ» Беловского района Тульской области С.И.Лапшова

Уполномоченный по охране труда Князев Д.Н. Заместитель директора по ЧПФ «Морозов В.Н.»



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «14» ноя 20 18 г. (протокол № 1)  
Комиссией (название). МОУ «Болотская СОШ»

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
муниципальное общеобразовательное учреждения «Болотская средняя общеобразовательная  
школа» Белевского района, Тульской области.**

**301545, Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, 6**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствие необходимых информационных систем	С	Установка необходимых информационных систем	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.1	1.1	Отсутствие необходимых информационных систем	С	Установка необходимых информационных систем	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.2	1.2	Отсутствие необходимых информационных систем	К, О, С, Г, У	Установка необходимых информационных систем	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие необходимых информационных систем	С	Установка необходимых информационных систем	Индивидуальное решение с ТСР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	1-1.2	1-1.2	Индивидуальное решение с ТСП
--	-------------------	-------	-------	------------------------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Территории, прилегающей к зданию доступно полностью избирательно (К, О, Г, У)**

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

муниципальное общеобразовательное учреждения «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района, Тульской области.

301545, Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2	Отсутствие поручней	К, С, О	Установка поручней	Индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К	Установка пандуса	Индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1	2.1	Нарушений не выявлено	К, О, С, Г, У	Не нуждается	
2.4	Дверь (входная)	есть	2.2	2.2	Отсутствие - двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - механизма, обеспечивающего задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек	К	Установка - двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; механизма, обеспечивающего задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	2.3	2.3	Нарушений не выявлено	С	Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДЧ-И (Г, О, У)	2-2.3	2-2.3	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **вход в здание доступен частично избирательно (Г,О,У)**

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

муниципальное общеобразовательное учреждения «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района, Тульской области.

301545, Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	3	Отсутствие необходимых информационных систем	С	Установка необходимых информационных систем	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	3.1	3.1	Отсутствие необходимых информационных систем	С	Установка необходимых информационных систем	Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.2	3.2	Отсутствие необходимых информационных систем	С, К	Установка необходимых информационных систем	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

	Состояние	Приложение	Рекомендации

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	3-3.2	3-3.2	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступен частично избирательно (К,О,Г,У)



**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да	4	4	Отсутствие необходимых информационных систем	С	Установка необходимых информационных систем	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДП-И (К, О, Г, У)	4	4	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
 муниципальное общеобразовательное учреждения  
 «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района, Тульской области.  
 301545, Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, 6

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
 Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.2	Душевая/ ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

муниципальное общеобразовательное учреждение «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района, Тульской области.

301545, Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, 6

№ № п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта объекта доступности	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципальное общеобразовательное учреждение «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района, Тульской области.	301545, Тульская область, Белевский район, с. Болото, ул. Совхозная, 6	1	установка перил на лестнице и пандуса на входе		ДПИ (О, С, Г, У)	Местный бюджет	Руководитель ОУ,		

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управлением решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



Приложение № 6

к Порядку проведения паспортизации социально значимых объектов и услуг  
в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп населения  
и формирования карт доступности

Статистическая форма

Отчет об итогах проведения паспортизации

№ п/п	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество паспортизованных ОСИ	ОСИ полностью доступных для всех МГН	ОСИ доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов)	В ГОДУ**										ОСИ временно недоступны	
					ОСИ доступные частично					ОСИ доступные условно	ОСИ временно недоступны					
					К	О	С	Г	У			К	О	С		Г
1	муниципальное общеобразовательное учреждение «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района, Тульской области.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Общее количество ОСИ по отрасли \_\_\_\_\_ шт.  
Доля паспортизованных ОСИ в общей численности ОСИ \_\_\_\_\_ 100 %  
Категории инвалидов \_\_\_\_\_ %

- Г инвалиды с нарушениями слуха
- К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С инвалиды с нарушениями зрения
- У инвалиды с нарушениями умственного развития

\* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного квартала

Руководитель ОИВ

*С.Н.С.*

(подпись)

*С.Н.С.*

(расшифровка Ф.И.О.)